

響の森 桶川市民ホール 舞台照明設備表（プチホール）

【調光設備】

調光主幹盤	受電 3Φ4w 182V/105V 50Hz	総容量 150KVA 主幹 NF250-SV 4P
調光器盤	1回路3kwまで	
調光卓	松村電機(F103)※1	
	COMOS,JASCI不可 パッチアウト不可	
	プリセットフェーダ32本×2段 記憶300シーン※2 サブフェーダ10本×30ページ ※3	

【負荷設備】

場所	名称	品番	台数	回路数	直回路
1SUS(B1)	1kw凸ハロゲンスポットライト	CS-810	7	C型20A×4回路 各3口	
2SUS(B2)	1kwフレネルハロゲンスポットライト	FS-810	8	C型20A×4回路 各3口	
3SUS(B3)	1kw凸ハロゲンスポットライト	CS-810	2	C型20A×4回路 各4口	
	1kwフレネルハロゲンスポットライト	FS-810	6		
下手(鏡側) (LB2)	1kw凸ハロゲンスポットライト	CS-810	4	C型20A×4回路 各3口	
	1kwフレネルハロゲンスポットライト	FS-810	3		
上手 (レッスンパー側) (LB3)	1kw凸ハロゲンスポットライト	CS-810	4	C型20A×4回路 各3口	
	1kwフレネルハロゲンスポットライト	FS-810	3		
2階ギャラリー	1kwハロゲンPINスポット	MP-6L	1		C型30A×2
WC(上手)				C型20A×4回路	
WC (下手後方壁面)					C型30A×2
WC(機構 操作盤下壁面)					C型30A×2

※1 調光卓は2階ギャラリーに設置してあります。

※2 シーン記憶とサブフェーダー記憶は同じ明かりになります。(シーンNo.1→サブ0ページ1番)

※3 サブマスターの20ページは既存のチェイスページになっており、
21ページから29ページが連動しています。

特記事項

- ・プチホール専用機材は、常設吊り込みのみの台数となります。
ケーブル類の貸出もございません。
- ・持込卓での操作は可能です。
- ・ホールDMX回線のIN/OUTは出ておりません。
- ・非常誘導灯は客電と連動で消灯可能です。
- ・現状復帰お願いいたします。
- ・直電源及び平行電源は各セクションで共有となります。

響の森 桶川市民ホール DMX対応表 (プチホール)

DMX	負荷名称		
1	2SUS (B2)		1
2			2
3			3
4			4
5	3SUS (B3)		1
6			2
7			3
8			4
9	WC		1
10			2
11			3
12			4
13	上手 (LB3)		1
14			2
15			3
16			4
17	下手 (LB2)		1
18			2
19			3
20			4
21	1SUS (B1)		1
22			2
23			3
24			4
25	客席DL	前	1
26		中	2
27		後	3
28		奥	1
29		GAL2階	2
30		GAL下	3

DMX	負荷名称		
31	予備		
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			

DMX	負荷名称		
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			

DMX	負荷名称		
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			

響の森 桶川市民ホール 基本吊り込み図 (プチホール)

